



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁNEJ SP. Z O.O. W PIŃCZOWIE

UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 173, 28-400 PIŃCZÓW

NIP 662-005-17-33 REGON 291183220

Nr rejestru KRS 0000136707 Kapitał zakładowy: 4.494.500,00 zł

Telefon: 41 357 38 65

Email: sekretariat@pecpinczow.pl e-Doręczenia: AE:PL-91819-36394-VIJBR-23

Spółka z o.o.

TI/.../2026

Pińczów, dnia 24.08.2026r.

**WARUNKI TECHNICZNE
PRZYŁĄCZENIA WĘZŁA CIEPŁNEGO**

Dotyczy: **Budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Grunwaldzka, dz. 160/23, - budynek projektowany.**

Właściciel – użytkownik budynku: **Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów**

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego znajdującego się w budynku o całkowitej mocy cieplnej zamówionej 38,7 kW z dnia 20.08.2026r.

1. Miejsce i sposób doprowadzenia przyłącza do węzła ciepłego w budynku: z **istniejącej w kanale betowym sieci ciepłej 2x DN200 w izolacji termicznej posadowionej w pobliżu budynku.**
2. Przyłącze: **preizolowane 2x DN32, przyłącze doprowadzone do pomieszczenia węzła ciepłego zakończone zaworami odcinającymi kulowymi DN32, PN=1,6 MPa, na powrocie: regulator natężenia przepływu oraz licznik ciepła DN20 z modulem odczytu radiowego.**
3. Parametry wody sieciowej dla potrzeb projektu przyłącza c.o.: **135/65 °C, ciśnienie obliczeniowe 1,6 MPa.**
4. Założenia techniczno – eksploatacyjne układu technologicznego węzła ciepłego dla potrzeb sporządzenia projektu węzła ciepłego:
Parametry robocze wody sieciowej:
Dla zimy (wysokie parametry) : **zasilanie 135 °C, powrót 65 °C,**
Dla lata (niskie parametry): **zasilanie 70 °C, powrót 35 °C.**
Dokumentację węzła należy uzgodnić z PEC sp. z o.o. w Pińczów.
5. Określenie warunków regulacji:
 - a. Przepływ obliczeniowy – **0,48 m³/h,**
 - b. Rodzaj regulacji: **jakościowa.**
6. Granica własności instalacji w węźle ciepłym pomiędzy PEC sp. z o.o. w Pińczowie i Odbiorcą: **zawory odcinające na przyłączy ciepłym w węźle ciepłym.**
7. Granica eksploatacji: **zawory odcinające na przyłączy ciepłym w węźle ciepłym.**

8. Uzupełnienie zładu w instalacji Odbiorcy leży po stronie Odbiorcy.
9. Pozostałe warunki techniczno - ekonomiczne: **wg umowy o przyłączenie węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej.**
10. Termin ważności warunków przyłączenia – 2 lata.

PREZES ZARZĄDU

inż. Robert Czerwinski